




上海纹秋环境检测技术有限公司
检 测 报 告 书

委托单位名称: 上海市位育初级中学
委托单位地址: 上海市复兴中路1261号
受检单位名称: 上海市位育初级中学
受检单位地址: 上海市复兴中路1261号
检测范围: 直饮水
报告编号: S250306150
报告日期: 2025-03-12



编 制 人 :
复 核 人 :
批 准 人 :



声 明

- 1、本报告无本公司检测专用章及批准人签字无效。
- 2、委托单位对报告数据如有异议, 请于报告完成之日起十五日内向本公司书面提出复测申请, 同时附上报告原件并预付复测费, 委托单位办理完毕上述手续后, 本公司尽快安排复测, 如果复测结果与异议内容相符, 本公司将退还委托单位的复测费。
- 3、不可重复性或不能进行复测的实验, 不进行复测, 委托单位放弃异议权利。
- 4、对委托送样检测, 仅对所送样品的检测结果负责, 对于送样样品的来源及代表性由送样方承担责任, 送样样品有效性, 未在本公司质量控制下, 故仅出具结果, 不进行合格判定; 对于检测结果的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果, 本公司不承担任何经济和法律責任。
- 5、本单位有权在完成检测报告后处理所测试的样品。
- 6、本报告全部或者部分复制, 私自转让, 盗用, 冒用, 涂改或以其它任何形式篡改的均属无效, 复印件未加盖本公司检测专用章无效。
- 7、本公司实验室地址: 上海市宝山区长江西路101号197幢104室、305A室、403室、406-408室、501-502室。



检测报告

检测类别	送样检测	检测内容	直饮水
送样日期	2025-03-06	样品数量	6
样品性状	无色、无味、透明（液体）		
参考依据	CJ 94-2005 《饮用净水水质标准》		
检测结果	详见下页		
检测依据			
色度：GB/T 5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（4.1）			
浑浊度：GB/T 5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（5.1）			
臭和味：GB/T 5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（6.1）			
肉眼可见物：GB/T 5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（7.1）			
pH值（pH）：GB/T 5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（8.1）			
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）（耗氧量）：GB/T 5750.7-2023 《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》（4.1）			
菌落总数（细菌总数）：GB/T 5750.12-2023 《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》（4.1）			
总大肠菌群：GB/T 5750.12-2023 《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》（5.1）			
检测仪器及设备编号			
检测设备	厂家	型号	企业编号
便携式浊度计	上海仪电科学仪器股份有限公司	WZB-171	WQ-XC-307
便携式PH计	上海仪电科学仪器股份有限公司	PHBJ-260F	WQ-XC-293
生化培养箱	上海一恒科学仪器有限公司	LRH-250	WQ-XC-222
双人净化工作台	浙江孚夏医疗科技有限公司	SW-CJ-2D	WQ-XC-249
电热恒温水浴锅	上海慧泰仪器制造有限公司	HWS-28	WQ-XC-228
具塞滴定管	/	50mL	WQ-XC-036

检测数据

表1 检测结果

样品名称	检测项目							
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味	肉眼可 见物	pH值 (pH) (无量纲)	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (耗氧量) (mg/L)	菌落总数 (细菌总数) (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)
综合楼饮水机取水口 +1 (S250306150-1)	<5	0.19	无异臭、 异味	无	7.16	0.59	4	未检出
综合楼饮水机取水口 +2 (S250306150-2)	<5	0.22	无异臭、 异味	无	7.07	0.65	1	未检出
综合楼饮水机取水口 +3 (S250306150-3)	<5	0.21	无异臭、 异味	无	7.13	0.62	未检出	未检出

—— 报告结束 ——

附件:

CJ 94-2005 《饮用净水水质标准》

表1 饮用净水水质标准

指标		限值
感官形状	色	5度
	浑浊度	0.5NTU
	臭和味	无异臭异味
	肉眼可见物	无
一般化学指标	pH	6.0~8.5
	耗氧量(CODMn, 以O ₂ 计)	2.0mg/L
细菌学指标	细菌总数	50cfu/mL
	总大肠菌群	每100mL水样中不得检出

